

# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 朝陽科技大學		專案編號： GE113DW16693			
		日期： 2024-12-16			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	-	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
1	資訊大樓4F樓梯旁			<1	
2	人文大樓3F女廁外			<1	
3	人文大樓3F男廁外			<1	
4	圖書館1F廁所外			<1	
5	管理大樓3F			<1	
6	設計大樓3F廁所外			<1	
7	教學大樓3F			<1	
8	宿舍大樓6F(東)			<1	
9	宿舍大樓6F(西)			<1	
10	宿舍大樓3F(東)			<1	
11	宿舍大樓3F(西)			<1	
12	理工大樓(新)3F			<1	
13	體育館1F			<1	
14	理工大樓(舊)5F			<1	
15	行政大樓3F女廁外			<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 朝陽科技大學		專案編號： GE113DW16693		
		日期： 2024-12-16		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	-
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	數據單位		備註
		總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	
16	行政大樓3F男廁外		<1	
17	幼兒園草莓班外		<1	
18	二宿-G1-2F		<1	
19	二宿-F1-2F		<1	
20	二宿-E1-2F		<1	
21	二宿-A1-2F		<1	
22	二宿-B1-2F		<1	
23	二宿-C1-2F		<1	
24	二宿-D1-2F		<1	
25	二宿-H1-2F		<1	
26	二宿-I1-2F		<1	
27	二宿-J1-2F		<1	
28	二宿-O-2F		<1	
29	二宿-P-3F		<1	
	以下空白			

